

Jelmagyarázat:

	Mért világítási fővezeték
	Világítási elosztóvezeték
	Motorikus termikus vezeték
	Jelző, /tűzjelző/ működtető vezeték
	Telefon informatikai vezeték
	Földelő EPH vezeték
FL1 	Parabolatükros fénycső lt. mennyezetre szerelve, TCS 260 2x35W/830 HFS típus T5 csövekkel, EVG előtétekkel IP20
FL2 	Védett fénycső lt. mennyezetre szerelve, DEL 1160 2x36W típus T8 csövekkel, EVG előtétekkel IP65
FL3 	Mennyezetre szerelt LED panel DEL 219 45W típus
FL4 	Oldalfalra szerelt fénycső lt. DEL 352 1x18W típus T8 csővel EVG előtétekkel IP20, beépített ki-be kapcsolóval
1L	Védett mennyezetre szerelt kfcs. lt. DEL 451 típus opál búrával 38W IP54
2L	Védett mennyezetre szerelt kfcs. lt. DEL 454 típus opál búrával 28W IP54
3L	Védett mennyezet és fali LED lt. DEL 1051 típus opál búrával 30W IP54
4L	Védett falilámpa LED lt. DEL 1050 típus opál búrával 14W IP54
5L 8W	Kijárat mutató falilámpa, készenléti üzemmódban 8W minicsővel
	Világítási kapcsoló süllyesztetten szerelve IP20 I.S. 10A fehér
	Világítási kapcsoló süllyesztetten szerelve IP20 II.S. 10A fehér
	Világítási kapcsoló süllyesztetten szerelve IP20 két áramkörös 10A fehér
	Világítási kapcsoló süllyesztetten szerelve IP20 váltó áramkörös 10A fehér
	Világítási kapcsoló süllyesztetten szerelve IP20 keresztváltó áramkörös 10A fehér
	Védett világítási kapcsoló süllyesztetten szerelve IP44 II.S. 10A fehér
	Dugaszolóaljzat süllyesztett szerelve IP20 II.S+F, 10/16A fehér sz.m. 0,40m 0,90m 1,80m
	Védett dugaszolóaljzat süllyesztett szerelve IP44 II.S+F, 10/16A fehér sz.m. 1,40m
	Padlózatba /aljzatbetonba/ süllyesztett padlódoboz 24 modulós 6x2P+PE dugalj
	Kazáncsatlakozó típus.....
	Kaputelefon kültéri egység
	Kaputelefon beltéri egység
	Mozgáskorlátozott szett /központ, csengő, jelzőlámpa, húzós kapcsoló/
	Vagyonvédelem mozgásérzékelő
	Vagyonvédelem kezelőegység központtal
	Termosztát

BARY - LUX VILLAMOS TERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Bt. 8200 Veszprém, Lóczy u.20/B. I.em. /3		
Megbízó: Nagyalásny Község Önkormányzata 8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29		Rajzszám: V-0
Terc: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	Rajz: Jelmagyarázat	
Helyszín: 8484 Nagyalásny, Béke tér 5. Hrsz:19	Dátum: 2019. január 19.	Lépték: M 1:50
Villamosmérnöki tervező: Bárány Attila V-T/19-0198/2019 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 20/B. 1/3 Tel.: 06-88/421-526 Adószám: 27266076-1-19		