

Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve

Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	
	Helyszín: Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	
	Megbízó: Nagyalásony Község Önkormányzata Nagyalásony, Kossuth L. u. 29.	
	Tervező: Strommer Csaba 8591 Pápa, Akácfa u. 11.	

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA


A 101 - 112

	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL A 101

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	bukó-nyíló ablak, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	75/145 / 73/143, 3 cm toktoldóval ill. párkány fogadóval
3	darabszám	4 db balos
4	működési mód	bukó-nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	B 30-as falazóblokk, nagyméretű tömör téгла falazat + 12 cm EPS hőszigetelés
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	külső oldalon mahagóni színű műanyag fólia, belső oldalon fehér
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (Uablak=min.1,15 W/m2K) 4-16-4-16-4
9	ajtólap/szárnny szerkezet	min. 5 légkamrás műanyag profil
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	műanyag kilincs, fehér
13	küszöb/könyöklő/párkányok	fehér műanyag könyöklő, horganylemez párkány
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás külső oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat

alaprajz, metszet, nézet M 1:50




	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL A 102

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	bukó-nyíló ablak, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	75/145 / 73/143, 3 cm toktoldóval ill. párkány fogadóval
3	darabszám	7 db jobbos
4	működési mód	bukó-nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	Leiertherm 30 falazóblokk, nagyméretű tömör téglá falazat + 12 cm EPS hőszigetelés
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	kölső oldalon mahagóni színű műanyag fólia, belső oldalon fehér
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (Uablak=min.1,15 W/m2K) 4-16-4-16-4
9	ajtólap/szárny szerkezet	min. 5 légkamrás műanyag profil
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	műanyag kilincs, fehér
13	küszöb/könyöklő/párkányok	fehér műanyag könyöklő, horganylemez párkány
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás külső oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat

alaprajz, metszet, nézet M 1:50




	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL A 104

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kvitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	bukó-nyíló ablak, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	60/145 / 58/143, 3 cm toktoldóval ill. párkány fogadóval
3	darabszám	2 db jobbos
4	működési mód	bukó-nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	Leiertherm 30-as falazóblokk, nagyméretű tömör téгла falazat + 12 cm EPS hőszigetelés
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	kölső oldalon mahagóni színű műanyag fólia, belső oldalon fehér
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (Uablak=min.1,15 W/m2K) 4-16-4-16-4
9	ajtólap/szárny szerkezet	min. 5 légkamrás műanyag profil
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	műanyag kilincs, fehér
13	küszöb/könyöklő/párkányok	fehér műanyag könyöklő, horganylemez párkány
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás külső oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat

alaprajz, metszet, nézet M 1:50




	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL A 106

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!


1	megnevezés	bukó-nyíló ablak, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	60/60 / 58/58, 3 cm toktoldóval ill. párkány fogadóval
3	darabszám	5 db balos
4	működési mód	bukó-nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	Leiertherm 30 és B 30-as falazóblokk + 12 cm EPS hőszigetelés
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	kölső oldalon mahagóni színű műanyag fólia, belső oldalon fehér
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (Üveg=min.0,6 W/m2K) 4-16-4-16-4
9	ajtólap/szárnny szerkezet	min. 5 légkamrás műanyag profil
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	műanyag kilincs, fehér
13	küszöb/könyöklő/párkányok	fehér műanyag könyöklő, horganylemez párkány
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás külső oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat

alaprajz, metszet, nézet M 1:50



	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL A 107

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!		
1	megnevezés	kétfelé nyíló bukó-nyíló erkély ajtó, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	150/240 / 148/239, 3 cm toktoldóval
3	darabszám	1 db balos
4	működési mód	bukó-nyíló oldalt-nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	B 30-as falazóblokk + 12 cm EPS hőszigetelés
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	kölső oldalon mahagóni színű műanyag fólia, belső oldalon fehér
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (Uablak=min.1,15 W/m2K) 4-16-4-16-4
9	ajtólap/szárny szerkezet	min. 5 légkamrás műanyag profil
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	nincs - az ajtó csak belülről nyitható
12	kilincs	műanyag kilincs, fehér
13	küszöb/párkányok	hőhíd megszakított küszöb
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás külső oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat




	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL A 109-111

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	fix erkély ajtók
2	névleges / tokkülső méret	75+90+75=240/268 / 238/267 a 3 nyílászáró együtt
3	darabszám	109: 1 db fix, 110: 1 db fix, 111: 1 db fix
4	működési mód	fix
5	falazat anyaga, vastagsága	Leiertherm 30-as falazóblokk
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	kölső oldalon mahagóni színű műanyag fólia, belső oldalon fehér
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (Uablak = min.1,6 W/m2K) 4-16-4
9	ajtólap/szárny szerkezet	min. 5 légkamrás műanyag profil
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	nincs - az ajtó csak belülről nyitható
12	kilincs	műanyag kilincs, fehér
13	küszöb/parkányok	beltéri burkolat/hőhíd megszakított küszöb/horgany lemez parkány
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás külső oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat

alaprajz, metszet, nézet M 1:50



Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve		KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19		KONSZIGNÁCIÓS JEL
		A 112

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kvitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	kétfelé nyíló félig üvegezett bejárati ajtó, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	162/240 / 160/239 toktoldással együtt
3	darabszám	1 db KIFELE nyíló, főszárny balos
4	működési mód	kétfelé nyíló, váltószárnyas
5	falazat anyaga, vastagsága	Leiertherm és B 30-as falazóblokk
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	kölső oldalon mahagóni színű műanyag fólia, belső oldalon fehér
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (Uablak=min.1,6 W/m2K) 4-16-4, főszárnyon láthatósági fólia csíkozás
9	ajtólap/szárny szerkezet	min. 5 légkamrás műanyag profil
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	5 ponton záródó biztonsági zár, hengerzár betéttel
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs
13	küszöb/párkányok	hőhíd megszakított alumínium küszöb, magassága padlószinttől max. 2 cm!
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás külső oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat - A FŐSZÁRNY TISZTA BELMÉRETE MIN. 90 CM KELL HOGY LEGYEN !

alaprajz, metszet, nézet M 1:50

