


MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS	GÁZKAZÁN	CIRK.SZÍV	TARTALÉK	TARTALÉK
TELJESÍTMÉNY (kW)	180	120	60	---	---
ÁRAMERŐSSÉG (A)	0,68/0,34	0,68	0,34	---	---
KERESZTMETSZET (mm ²)	5x2,5 ²	3x1,5 ²	3x1,5 ²	---	---
VEZETÉK	MCu	NYM-J	NYM-J	---	---



KE

250 x 300 x 90mm

2x8 modul

Felíratok

1. Főkapcsoló

2. 400V ⚡

Érintésvédelem: Nullázás (TN)

Áramvédőkapcsoló (ÁVK)

BARY - LUX VILLAMOS TERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Bt.

8200 Veszprém, Lóczy u.20/B. I.em. /3

Nagyalásny Község Önkormányzata
8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29

Rajzsorszám:

V-3/4

Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi
rendelő átalakítás kiviteli terve

Rajz:

KE jelű elosztó terve

8484 Nagyalásny, Béke tér 5.

Dátum:

2018. január

Lépték:

M 1:---

Villamosmérnöki tervező: **BARY-LUX Bt.**
Barany Attila 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 20/B. 1/3
Tel. 06-88/421-526
Adószám: 27266076-1-19